

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 18016

Rilasciato il 27-03-2015
Scadenza il 27-03-2025



Informazioni generali dell'edificio

Ubicazione: Via Giuseppe Salvarezza Civ. 9 Piano Terra

Proprietà: Privato

Anno di costruzione: 1920

Zona Climatica: D

Superficie utile A_U [m^2]: 46.5

Volume lordo V [m^3]: 161.82

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.77

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Comune: Genova


Mappale: 711

Foglio: 24

Sezione: RIV


Sub: 1

Prestazione energetica globale



Valore Attuale: 262.12 kWh/m²anno
Valore Raggiungibile: 190.18 kWh/m²anno

Benefici Ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 2.76 t/anno



Potenziale di riduzione CO₂ ottenibile con interventi migliorativi: 2.0 t/anno

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni


ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: VENZANO LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ba5ef409aa6c6524cded3e05f5ccc68


ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE n. 18016

Prestazione energetiche parziali

Involucro



Impianto per la climatizzazione




Valore attuale: 155.15 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 126.78 kWh/m²anno

Valore attuale: 1.54

Valore raggiungibile: 1.32

Produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 22.58 kWh/m²anno

Valore raggiungibile: 22.56 kWh/m²anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Inserimento cappotto in parete contro intercapedine	32.59	1600	13
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione sistema di regolazione	39.35	1000	6
ENERGIE RINNOVABILI	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
nessuno	0	0	0
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	[kWh/m ² anno] risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di ritorno
Sostituzione regolazione caldaia e inserimento cappotto contro intercapedine	71.94	2600	9

Firma, timbro e numero del certificatore:

ASTE GIUDIZIARIE
COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

I.R.E. S.p.A. - Agenzia Regionale Ligure
Divisione Energia

[Handwritten signature]

N° 2 pagine

Campana 08/01/2009

Publicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni

ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Firmato Da: VENZANO LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4ba5ef409aa6c6524cded3e05f5ccc68