

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: ISOLABELLA
Indirizzo: VIA CELLARENGO, 6

NCEU: 1, 2 n. 250, sub. 2
Piano: n. 3 11, 3

Progettista:
Direttore dei Lavori:
Costruttore:

DATI GENERALI


Destinazione d'uso: E1 (1)
Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1940
Tipologia edificio: LINEA
Volume lordo riscaldato (m³): 788,4
Superficie disperdente totale (m²): 448,3
Fattore di forma (f_v) (m⁻¹): 0,5685
Trasmittanza media superfici opache (W/m²K): 1,07
Trasmittanza media superfici trasparenti (W/m²K): 4,54
Zona climatica e Grad. Giorno: E / 2738
Superficie utile Su (m²): 216,4
Tipologia impianto di riscaldamento: Autonomo
Fonte energetica per riscaldamento: Biomassa solida
Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Energia elettrica

FOTO



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 115,6132 kWh/m²

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: %



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale = 164,98 kWh/m²



limite di legge: 67,116 kWh/m²

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = 0 kWh/m²



EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 0

Ha:

0 [Kg/m²anno]

EMISSIONE DI CO₂ 0

Kg/m²anno

100

RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	SOSTITUZIONE SERRAMENTI	ALTA	5 ANNI
IMPIANTO	SOSTITUZIONE IMPIANTO TERMICO	ALTA	10 ANNI



N. certificato: 2015 208511 0017 C1 Scadenza: 08/07/2025

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2015 208511 0017

CI

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	D
Prestazione energetica raggiungibile	0 kWh/m2
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	115,62 kWh/m2
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	77,17 kWh/m2
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	I
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	1,427
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,8077
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI

Motivazione di rilascio del presente attestato: *Passaggio di proprietà*
 Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare:
 Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico ()

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore LORENA MATTIS, nato a BRA (CUNEO), il 05/06/1976, residente a CHERASCO (CUNEO), CF MITLRN76H45B111M ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

Li BRA il 08/07/2015



Firma digitale del Certificatore:

LORENA MATTIS N. 208511

